

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ И ИМОВИНУ
Ул.Краља Петра Првог бр.5
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Број: 404-44/2018-ХП
Дана: 22.02.2018.године

Предмет: одговори на постављена питања у вези спровођења јавне набавке - реконструкција трибина на атлетском стадиону у Сремској Митровици редни број 1.3.11

ПИТАЊЕ БР.1.

Колика је дубина темеља са анкерним плочамаза фиксирање трибина ?

Одговор:

Дубина темеља је 70 цм.

ПИТАЊЕ БР.2.

Колика је минимална дебљина челичних профила за носеће челичне конструкције?

Одговор:

Дебљина челичних профила је 3мм.

ПИТАЊЕ БР.3.

Које су димензије ТР лима?

Одговор:

Лим дебљине 0,5мм, ТР 14мм, зелене боје.

ПИТАЊЕ БР.4.

Које су димензије столица?

Одговор:

Седишта треба да су ширине 430мм (+- 10 %), дубине 400мм(+10%) и висине седишта комплет не мањи од 250мм, стандардне црвене боје.

ПИТАЊЕ БР.5.

Да ли ће те признати референце на изградњу трибина које укључују бетонске радове израде темеља и осталих бетонских компонената трибина?

Одговор:

Како су у питању монтажне трибине са 2 и три реда седишта за које су предвиђени конструктивни темељи, а удео бетонских радова је испод 5%, то се неће признати радови на изградњи бетонских трибина.

